



**UAB „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS“ (EGSC)**

Kaukysos g. 18, LT-11342 Vilnius  
Lietuvos Respublika

## Atitikties sertifikatas

2023-04-17

Nr. CE801.B23001

**Išduotas** UAB „KOMFOVENT“,  
Lentvario g. 146, LT-25132 Vilnius, Lietuvos Respublika.

**Šis atitikties sertifikatas liudija, kad gaminys**

vėdinimo įrenginys

**tipas (modelis)**

DOMEKT – X–X–X–X–X–X–X–X

(tipo ženklinaimą žr. 2 lape)

**pagamintas**

UAB „KOMFOVENT“,  
Lentvario g. 146, LT-25132 Vilnius, Lietuvos Respublika

**atitinka** esminius Žemųjų įtampų direktyvos 2014/35/ES „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampose ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo ” reikalavimus.

**Atitikties sertifikatas išduotas remiantis** atliktu nurodytų gaminių pavyzdžių ir jų dokumentacijos įvertinimu pagal LST EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021 (EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021) reikalavimus.

EGSC 2023-04-17 ataskaita Nr. CE-001-23.

Šis atitikties sertifikatas yra ES atitikties deklaracijos ir CE ženklinaimo pagal Žemųjų įtampų direktyvą 2014/35/ES pagrindas. Privaloma atsižvelgti į kitas susijusias direktyvas.

Šis atitikties sertifikatas nesuteikia teisės ženklinti gaminius EGSC atitikties sertifikavimo ženklu.

**Direktorius sertifikavimui**



**V. Keršys**





**UAB „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS“ (EGSC)**

Kaukysos g. 18, LT-11342 Vilnius  
Lietuvos Respublika

2023-04-17 atitikties sertifikato Nr. CE801.B23001 2 lapas

serija DOMEKT

DOMEKT - X-X-X-X-X-X-X-X

Papildoma komplektacija

Šilumogražio charakteristika: L/A; L/AZ; ER

Valdymo automatika: C4; C4.1; C6; C6.1; C6.2; C6M; C8

Tiekimo/šalinimo oro filtro klasė: M5; F7

Apžiūros pusė: L1; R1; R2; L2

Ortakių pajungimas: H – horizontalus; V – vertikalus;  
F – palubinis

Įrenginių dydis: 150 ÷ 1000

Šilumokaičio tipai: R – rotacinis; S – oro tiekimo įrenginys;  
CF – priešrovinis plokštelinis

Direktorius sertifikavimui

V. Keršys

